

Beschlussvorlage Bauverwaltung

Vorlage Nr.: BV/1196/2022

Bauverwaltung Thomas Nehr	Datum: 8. November 2022 AZ: 179/2022
------------------------------	---

Beratungsfolge	Termin	
Bauausschuss	16.11.2022	öffentlich

179/2022; Austausch des Abgas-Schornsteins des bereits genehmigten BHKW Zone 1 im Gebäude A90, Industriestraße 1-3, Fl. Nr. 1335, Gemarkung Herzogenaurach

Beschlussvorschlag:

Die geplante bauliche Anlage ist nach der vorhandenen Bebauung unbedenklich.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Thema Schallschutz:

Gemäß dem Schallschutzgutachten des Ingenieurbüros Wolfgang Sorge vom 25. Mai 2022 sind bei der Umsetzung der geplanten Sanierungsmaßnahmen für die BHKW-Anlage (Zone 1) im Gebäude A90, bzw. dem geplanten Austausch des bestehenden Gasmotoraggregates gegen ein neues Gasmotoraggregat die zugrunde gelegten schalltechnischen Anforderungen gemäß TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten in der Nachbarschaft (Mischgebiet und Allgemeines Wohngebiet) vollumfänglich erfüllt. Sofern die hierzu notwendigen schalltechnischen Maßnahmen bei den weiteren Planungen beachtet werden, besteht Einverständnis mit dem geplanten Sanierungsvorhaben.

Herzogenaurach, 8. November 2022

